

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

ASFALTOVÝ BETÓN JEMNOZRNNÝ hr. 50 mm,  
ASFALTOVÝ BETÓN STREDNOZRNNÝ hr. 40 mm,  
OBALOVANÉ KAMENIVO hr. 80 mm

BETÓN hr. 150 mm

MAKADAM hr. 150 mm

← NESPEVNENÁ PLOCHA

→ ASFALTOVÁ PLOCHA

ZÁSYF ZEMINOU Z VÝKOPU  
SO ZHUTNENÍM

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA ŽLTEJ FARBY  
š. 300 mm

PREKLÁDKA STL PLYNOVODU DN 200

DOČASNÝ OBTOK DN 50

PODSYP A OBSYP PIESKOM

cca 300

800

KRYTIE min. 800  
KRYTIE V CESTE min. 1000

HĽBKÁ VÝKOPU

200

200

150

ZODP. PROJEKTANT:	Ján Varhol
VYPRACOVAL:	Ján Varhol
KONTROLOVAL:	Ing. Jasenčák
INVESTOR:	Obec Gánovce. Gánovská 184

DÁTUM:	11/2019
STUPEŇ:	<b>DSP</b>
MIERKA:	-
POČET A4:	2

STAVBA:

**ZHYBKA STL OCL PLYNOVODU  
NA ul. SLNEČNEJ**

KÓPIA:

VÝKRES:

**PRIEČNY REZ VÝKOPOM**

VÝKR.Č.:

**PL-04**

1

2

3

4